

Αγρίνιο 19/04/2018

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας μέχρι 18/04/2018 για τον ανωτέρω διαγωνισμό, διευκρινίζονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω:

α/α τιμολογίου μελέτης	Ομάδα υλικών	Διευκρίνιση	Παρατηρήσεις
1.1	Ομάδα 1	Ο σωλήνας Φ60 PE θα είναι κλάσης PE 80 πίεσης 10 atm	ισχύει η προδιαγραφή της Τεχνικής Έκθεσης
1.14 και 1.15		Τα ρακόρ θα είναι ορειχάλκινα και πίεση λειτουργίας 16atm	
1.17		Πίεση λειτουργίας των ρακόρ 16 atm . Οι ποσότητες για αρσενικά και θηλυκά εξαρτώνται από τις ανάγκες της υπηρεσίας	εκτιμώμενες ποσότητες (ενδεικτικές) 10 αρσ. και 5 θηλ.
1.19 και 1.20		Τα ρακόρ θα είναι τύπου PERROT ή BAUER επιλογής της υπηρεσίας και θα έχουν κλειδί	
1.30		Οι φλάντζες θα είναι ελαστικές	
1.31		Οι λαιμοί πολυαιθυλενίου θα είναι μαζί με φλάντζες	
1.39		Οι σέλλες παροχής θα είναι πλαστικές και πίεση λειτουργίας 16 atm	
1.41 και 1.44		Τα εξαρτήματα θα είναι κοχλιωτά και η πίεση λειτουργίας 16atm	
1.46 και 1.47		Ο σωληνομαστός και τα ταφ θα είναι γαλβανιζέ	
1.52		Οι πάσαλοι στήριξης θα είναι από σκληρό PVC ή PE	
1.53		Η αντλία θα είναι τύπου πομώνας	
2.3	Ομάδα 2	Ζητείται γριναζωτός εκτοξευτήρας με διάμετρο εισόδου 1/2"	
2.7		Θα είναι 4 - 6 στάσεων, εξωτερικού χώρου μπαταρίας	όχι για σύνδεση σε βρύση
2.13		Ηλεκτροβάννα 1" και τάση λειτουργίας 9v	
2.14		Διάμετρος 1/2"	
2.19		Οι σύνδεσμοι θα είναι τύπου lock	
2.20 και 2.21		Οι βάνες θα είναι ορειχάλκινες	
3.5	Ομάδα 3	Η ηλεκτροβάννα θα είναι 1" (και όχι 1/2)	

Για τροποποίηση τιμών υλικών ισχύουν τα οριζόμενα στην ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της μελέτης και το Ν.4412/16. Όπως αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη, οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και ο Δήμος μπορεί να μην προμηθευτεί κάποια είδη ή μπορεί να αντικαταστήσει το είδος του υλικού με άλλο αντίστοιχο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δ/ντρια Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ – ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ.